

室內空氣品質公告場所定期檢測結果

公告場所編號	202-02-03-0023	檢驗測定結果			
公告場所名稱	致理科技大學	採樣點 1	CO ₂ = 401ppm (合格) (<1000ppm) PM ₁₀ = 16 μg/m ³ (合格) (<75μg/m ³) 甲醛 < 0.02ppm (合格) (<0.08ppm) 空氣中細菌=152CFU/m ³ (合格) (<1500 CFU/m ³)		
室內空氣 污 染 物 管 制 項 目	1. 二氧化碳(CO ₂) 2. 粒徑小於等於 10 微米懸浮微粒(PM ₁₀) 3. 甲醛(HCHO) 4. 細菌(Bacteria)	採樣點 2	空氣中細菌=45CFU/m ³ (合格) (<1500 CFU/m ³)		
		採樣點 3	空氣中細菌=53CFU/m ³ (合格) (<1500 CFU/m ³)		
室內空氣 品質檢測 採樣點	採樣點 1：圖書館二樓西側閱覽室 採樣點 2：圖書館三樓南側閱覽室 採樣點 3：圖書館三樓南側書架區	檢 測 報 告 書			
定期檢測日期	中華民國 114 年 5 月 12 日至 13 日				
檢驗測定機構	清華科技檢驗股份有限公司	報告專用章 清華科技檢驗股份有限公司 負責人：邱子權 檢驗室主管：王志權			