

致理技術學院 96 學年度第二學期第 2 次環安衛小組會議紀錄

時間：96 年 6 月 18 日(星期三)下午 4 時 10 分

地點：第一會議室

出席人員：詳如簽到表

主持人：阮呂副校長

會議記錄：劉昭亭

壹、宣讀上次環安衛小組會議決議事項執行情形。(如附件)

貳、主席報告：略

參、工作報告與檢討：

總務長：

一、電費調漲，請各單位配合節約用電。

二、台灣產業基金會蒞校檢視後提改善建議：

1.全校日光燈管改高效能三波燈管(擬於汰換改善)。

2.女生宿舍熱水爐改用熱泵(成本高、效率低，暫不考慮)。

3.走廊、廁所照明改 150 流明(走廊與廁所改用感應式燈具，逐步測試改善)。

4.圖書館閱讀室內已有桌上專用閱覽燈頂部照明燈盞數量可減少，人少到達的地方開窗或用電扇，減少空調使用。書架與照明應有效配合。館內空間區域大，冷氣可搭配風扇。

5.宿舍、教室冷氣空調裝設儲值卡。

6.冬天各單位不使用冷氣應予管制。

三、電力需量系統申請補助中。

副校長：對於訪視團所提出方案，應作相對回應表。

謝主任：四月份用水量激增，請探討原因，加強控管。

張組長：

一、用水增加原因：1.為維護校園環境整潔，三月份於清除水溝淤泥後沖刷及加強廁所清洗，用水量微量增加。

2.女宿熱水爐維修時需用消防強力水柱清洗，用水較多。

3.為節約水資源擬將非節水龍頭持續汰換。

二、節能輔導團所提建議回應表擬於下次會議再次提報，感謝副校長的提示。

肆、提案討論：無。

伍、臨時動議：

副校長指示有關訪視團建議，訪視結果報告出來後，在下次會議報告資料中再作相對回應表。

陸、主席指(裁)示：針對環安衛工作事項，請相關單位配合辦理及宣導工作。

柒、散會