

「98 學年度第 1 學期第 1 次環衛安小組」會議紀錄

壹、主席致詞

感謝大家百忙之中來參加此會議。本次會議由於校長參加校外會議、副校長臨時有重要公務急於親自處理。因此此次會議由本人主持，請踴躍提出環衛應改善的地方，在此謝謝大家對環衛工作的付出與努力。(總務長)

貳、宣讀上次會議決議事項執行情形

Q1.有關勞資問題學校應該注意勞工安全與勞動公約、勞工福利權等。(侯組長)

A1.有關勞工權益問題，人事室都已明確規定。

Q2.建議總務處能將工作報告隨時上網公告，提供學生瞭解我們總務處做了什麼，改善了什麼，服務了什麼。(侯組長)

A2.在總務處網站已經將重要工作訊息公告。

Q3.為「校園安全」在監控設備方面請總務處持續加強裝設。(總教官)

A3.本學期監控設備新增人文大樓 K 棟 1、2、3、4、5、6、7 樓各兩組，電梯內三組，K 棟 B1 四組，計 21 組。

Q4.人文大樓後面栽種植九重葛支撐的竹竿多數傾斜，應予固定並加強維護。(總教官)

A4.已於 6 月 18 日全數重新修剪完成。

Q5.學校誠信館後圍籬鐵絲網脫落。(總教官)

A5.已由營繕組修復，處理完成。

Q6.全校「教師研究室」用電管理，請總務處盡速研擬空調設備省電措施，配合節能減碳達到「當用則用、當省則省」。(總教官)

A6.已編入教育部補助計畫，但未獲通過，改編下年度預算辦理。(總務長回覆)

Q7.萊爾富商店前下陷路面請填補瀝青。(總教官)

A7.已填補完成。

參、工作報告與檢討(請參閱本次會議書面資料)

總教官：

Q1：人文大樓後面圍牆上面雖栽植九重葛仍不足以阻止外人進入，請優先加裝監視器，加強學校安全。

A1：本年監視器經費已全部用在人文大樓，明年編列監視器預算時會優先安裝。
(總務長)

Q2：停車場地下一樓常發現電氣室未上鎖。

A2：請電工房注意管制並請保全巡邏時隨時注意檢視。(張組長)

Q3：本學期新遷入男生宿舍請加裝監視或將現有 2 支監視器調整位置。

A3：擬會後至現場勘查後研商調整適當位置或在明年預算中並列入優先安裝。
(總務長)

Q4：為經監視器經常需要查閱資料，希望器材隨時保持最好的狀況。

A4：監視器如有損壞，廠商於接到通知後 24 小時內會到學校維修。(總務長)

Q5：男生宿舍有老鼠，請事務組協助解決。

A5：勸導男生宿舍同學勿留置食物，事務組已新購電子頻率驅鼠器可提供試用。
(張組長)

總務長：

一、感謝全校共同推廣節能減碳所做的努力，人文大樓啟用後電力使用量並無明顯增加。上學期節能措施落實執行，情形如下列：

- ①調整非經常需求照明區域減少盞數，或利用感應燈具補充亮度，全校減少 200 多盞照明燈具。
- ②學生宿舍、圖書館、校區廁所使用節能感應燈等。
- ③老師、同學不使用電力資源時養成節電習慣。

二、H1N1 本處每日酒精用量約 6 箱(即 72 瓶)。

- 三、近期增購廚餘處理機，增加本校資源回收廚餘項目，經廚餘機處理後可產生有機肥可為校區植栽提供充足養份，並可製造肥料。(已於 10 月 7 日安裝完成)
- 四、流放水已依規定定期期檢測。(本次由台美檢驗公司取樣檢測，全部合乎規定)
- 五、本年持續控管用電量，契約容量預計仍維持 2100KW 不需增加。

營繕組徐組長：

本校飲水機每月定期保養，並依規定檢測水質，且衛保組亦請啟新醫院免費檢測全校 87 台飲水機水質，檢查時由本組取樣，由於本組並非專業人員，取樣恐影響檢測結果，是否可請啟新醫院派專人來校取樣，提高檢測準確性。

衛保組組長：

- 1、本校雖依規定每 3 個月檢測飲水機水質，唯每台飲水機均排入抽檢約近兩年才能檢測一次。
- 2、本組依鈞長指示，商請啟新診所免費於每學期期初，全面協助檢測本校飲水機水質，以確保全校師生飲水安全。
- 3、本組認為採樣單位與檢測單位宜分開，較宜。

生輔組張組長：

本校為保護學生安全，夜間放學後走廊上仍持續照明燈光，雖然球場燈已熄，但球場上的亮度仍足夠活動的同學打球，因此管理較為不易。

魏銘宏技佐：

星期六、日非本校生來校打球或至圖書館看書學生很多，造成學校管理不易且製造髒亂。

事務組張組長：

- ①球類場地(水銀照明燈)為避免打球拍擊及笑鬧聲干擾附近居民及住宿溫習課業同學於 22 時 30 分由定時控制器自動關閉，校區各走道路燈由保全人員於凌晨 2-3 時無需使用時關閉照明電源，請巡視值勤教官於巡視球場時多加注意，防止校外人士佔用球場或因活動滋事。
- ②圖書館閱覽室原則採開放式管理校外人士極易進入，圖書館已加強宣導入館者應遵守學校規定，並派請工讀學生或職員巡視維護館內整潔。
- ③請保全人員在校門口查詢並多加留意閒雜或推銷等校外人士進入。

肆、臨時動議

無

伍、主席裁示

- ①有關飲水檢測問題，衛保組可在下次議比價前「將協助學校飲水機檢測以確保全校師生飲水品質」列入規範要求得標廠商配合且派員來校取樣。
- ②有關走廊是否關燈，會後現場會堪再做決定。

陸、散會