

98 學年度第二學期第 2 次環安衛會議紀錄

時間： 99 年 6 月 23 日 4 點 10 分~5 點 00 分

地點： 綜合教學大樓八樓第一研討室

主席： 傅總務長 學舜

壹、 宣讀上次會議決議事項執行情形

項次	指(裁)事項	執行情形
1	檢討本年度用電部分。	本年度用電度數雖然增加 3%，但樓地板面積增加 15%，節能成效比率較大樓成長快速，達到節能效果。 (1)暑假宿舍開放(增加用電) (2)宿舍使用者付費(節省用電) (3)廁所、圖書館感應式開關(節省用電) (4)智慧型系統(節省用電)
2	檢討本年度用水部份。	用水度數雖然增加 13%，但樓地板面積增加 15%，節水成效比率較大樓成長快速，達到節約用水之成效。 (1)暑假宿舍開放(增加用水) (2)宿舍使用者付費(節省用水) (3)人文大樓周邊花草樹木養護(增加用水) (4)進一步節約用水

貳、 主席致詞

教育部於七月廿二日來校評鑑，評鑑資料承蒙學務處、軍訓室、衛保組、通識中心等各單位鼎力相助，評鑑資料始得完整呈現，在此感謝

各單位的幫忙。

本次環安衛會議希望傳達以下事項：

1. 期能透過宣導隨手關燈，可以大量省電。
2. 教育部規定依課表送電系統，節約能源，此經費可列入補助款，評鑑時會列為評分標準。
3. 98 年編列新台幣 260 萬元預算，配合補助款 80 萬元規畫智慧型節能管理系統，預定近期發包，本年度暑假完工啟用，可減少超約罰款及大量之無效用電。

智慧型節能管理系統功能包括：

- (1).需量控制系統
 - (2).依教室課表供電系統
 - (3).空調溫度感應控制系統。
4. 智慧型節能系統頗有成效，未來可邀請各大專院校來校觀摩。
 5. 溫度控制系統，依天氣調整冷氣下限溫度，使冷氣房效率固定，節省能源。
 6. 加強宣導全校雷射印表機、影印機會產生臭氧，對人體造成不良影響，應避免在密閉辦公室放置印表機、影印機。

參、 工作報告與檢討(請參閱本次會議書面資料)

1. 99 年 5 月 5 日學生宿舍下午實施滅蚊及消毒。
2. 99 年 5 月 12 日下午課外活動時間全校實施室內外全面滅蚊及消毒。
3. 99 年 6 月 11 日誠信館地下樓進行消毒。
4. 99 年 3 月 25 日流放水檢測(PH 值、溫度、懸浮固體、生化需氧量、化學需氧量、大腸桿菌)。

5. 99 年 2 月 15 日高壓電檢測。高壓電檢測完畢後隨即復電。
6. 規劃於綜合大樓頂樓建造風力發電系統(2000K 瓦)乙座
7. 加強廚餘處理製成肥料利用。
8. 多綠化、多清掃、多回收、少用葯。重視資源垃圾再利用，可做堆肥者不出校門。促進校園生態多樣性，打造綠與美的無障礙永續校園。
9. 加強中庭花園補植爬藤類植物苦瓜、絲瓜，逐年更換品種。
10. 99 年 3 月 27 日及 99 年 6 月 26 日全校化糞池清理。
11. 各大樓增加學生自行製作的溫馨標語。
12. 加強宣導在進行校外教學活動時，若發現紅火蟻蹤跡，應加強注意學生安全，切勿接近或踩踏蟻丘，避免學生遭入侵紅火蟻叮螫事件發生。
 - (1). 若有學校發生人員遭紅火蟻叮螫時，務必請學校相關單位協助就醫，降低身體傷害。
 - (2). 基於維護學生安全，請各級學校加強紅火蟻防治宣導、監測以及校園安全通報工作。

肆、 問題討論

軍訓室主任許百良

- Q1. 軍訓室辦公室放置監視器主機機房冷氣故障頻繁，冷氣系統需檢討。

營繕組組長徐鴻翔

- A1. 機房封死造成空氣不流通，使冷氣效果不彰，可考慮更換位置或將隔板拆除，以隔屏取代或以兩套冷氣輪流運作。

軍訓室主任許百良

- Q2. 建議監視器可直接連線列印畫面，增加方便性。

總務長傅學舜

A2. 請教官室提出申請採購彩色影表機一部即可。

軍訓室主任許百良

Q3. 因監視器購置時間與設置關係，系統不相同，現在慢慢整合中。對於年份已久的監視器畫質粗糙，故障率較高，公司維修須花許多時間，有何解決方案？

事務組組長陳志鴻

A3. (1).因為購置時間不一樣，購置廠商也不盡相同，目前已分批整合中。

(2).舊有監視器因購置較久使用年限雖達報廢標準但因仍可使用，若有損壞則立即汰換。

(3).依合約書內容規定：承商接獲業主電話或書面通知後 48 小時內趕抵現場並於 48 小時內恢復系統功能。

軍訓室主任許百良

Q4. 有關停車場安全帽失竊問題，監視器要注意死角部分。

總務長傅學舜

A4. 本校停車場已裝置 57 台監視器，仍無法全面監視，死角的部份在所難免，請保全加強巡邏並請校方加強宣導師生物品應自行妥善保管及人格教育。

軍訓室主任許百良

Q5. 有關校園安全問題，監視器過多死角，增加數量仍無太大成效，建議可設置隱藏式監視器或使用移動式監視器。

總務長傅學舜

A5. 本校監視器數量有 368 台，在所有大專院校設立密度算高且維護費龐大，監視器設立時有請軍訓室現場察看位置、方向、聚

焦點，若需要改變位置、方向、聚焦點本處皆配合辦理，至於增設監視器數量，因本年度監視器經費已用完，明年再議。

軍訓室主任許百良

Q6. 多設系連續兩次夜間部有人行竊，應多加強安全巡邏及保全設定系統。

總務長傅學舜

A6. (1).擬近期內協調保全公司增設巡邏點，夜間並加強巡邏。

(2).如果請保全公司全校設定保全系統，經費龐大，暫不考慮。

軍訓室主任許百良

Q7. 學生反應誠信館有跳蚤，應立即改善。

事務組組長陳志鴻

A7. 本組於 99 年 6 月 11 日已派工友在誠信館進行全面消毒。

軍訓室主任許百良

Q8. 九重葛應對其進行整修補強、插枝會使其生長更好。

總務長傅學舜

A8. 已於會後(24 日)派工友重新插新枝補強。

伍、 提案討論

案由：在校門出入口及停車場出入口處為重點位置，監視器畫面宜採用高畫質監視攝影機達到監視效果。

結語：在學校重要出入口確實需要較為高畫質的監視攝影機，另編列預算購買。

決議：通過。

陸、 主席指（裁）示（無）

柒、 散會