

「100 學年度第 1 學期第 1 次環境保護暨安全衛生委員會」會議紀錄

時間:100 年 10 月 5 日(星期三)下午 3 時 30 分

地點:忠孝大樓四樓第 1 會議室



主席:尚校長 世昌

記錄:事務組 劉昭亭

出席人員:姚秀筠副校長、廖年欣主任秘書、陳珠龍教務長、方明營學務長、傅學舜總務長、謝金賢主任、曹祥雲主任、林國榮主任、張石柱主任、楊陳松主任、張立主任、許百良主任、孫本禎主任、陳雪鈴組長、徐鴻翔組長、陳志鴻組長、張瑞豐組長、梁貫幹組長、唐景萬老師、邱亭穎老師、王智生老師、張凱智先生、魏銘宏先生、林義為先生、吳家青先生、學生代表林千惠、學生代表陳宥蓁

壹、宣讀上次會議決議事項執行情形

項次	指(裁)事項	執行情形
1	水龍頭是否均有省水裝置，請利用暑假全面檢查	已在暑假全面檢修完成。 

		
2	蒸便當的器具要再檢修	已利用暑期檢修完成，目前功能正常，並由負責同仁每日檢查。
3	每一週清理飲水機的外觀，要落實	飲水機每週確實按規定檢查並每月定期檢修。 
4	圖書館 B2 蚊子比較多，常有抱怨，請改善	「吸入式補蚊器」，已添購 21 具，均加裝「定時器」，目前圖書館 B2 各閱覽室放置 10 具，使用效果良好。 
5	部分公共電話及學校內的通聯電話上面不夠乾淨，通聯電話是否故障都要檢查，有必要的話是否有需要更換一下	全校通聯電話全部檢修完成，所有通聯電話全部往下移並加貼電話號碼及通聯號碼標籤。已更換和平 1 樓、誠信館、信義樓福利社、信義樓健康中心、綜合大樓 1 樓外側，共 5 具。
6	洗手間現有的綠色植物，暑假時是否可以清洗或不堪使用的就予以更換	已全面清洗。
7	暑假時清洗校園的水溝，看是否能把蚊蟲沖掉，減少蟲害	利用暑假完成校園排水溝污泥清除及消毒。
8	身心障礙的停車位，是否有被佔用，請隨時檢查	已依規定隨時檢查。
9	環安衛在通識教育這一塊應該也有開課，是不	通識教育中心有關環安衛教育課程方面共開設生態環境與永續發展等 16 門課程對提昇環

	是應該也把它納進來，環安衛不僅是總務處的，也是全校的環安衛，很多事情要做好的話，要在課程深化	安衛教育方面有顯著成效。
10	監視器畫面儲存很重要，利用暑假全面性的檢測其功能	暑假已全面檢修完成，每月並定期檢修。
11	在學校的角落，是否可能利用來綠化、美化學校	正逐次加強，達到綠美化效果。 

貳、主席致詞

環安衛教育影響學生、老師的安全也影響學校的觀瞻，希望大家都來幫忙把它做得更好，特別感謝總務處的同仁，他們站在第一線，小至蚊子，大至建築物都需要他們的幫忙。

學生對圖書館 B2 的蚊子反映非常多，如何能把它杜絕，如果無法杜絕，想辦法把蚊子數量降到最低，前幾天我與總務長、事務組陳組長特別到圖書館 B2 去巡視，當天也做了一些應變的措施。

特別感謝教官同仁的幫忙，不管是教官同仁也好、校安同仁也好，

每天都會有固定的校園巡邏，在巡視的時候看到旗子掉下來，掛的紅布條吹落了，順手處理好，或是回應給相關單位，巡視校園不只是「巡校園」而已，而是發現問題解決問題。

也非常感謝總務處、軍訓室、人事室的幫忙，特別去跟新海派出所協商，晚上能來我們學校宿舍巡邏一下，可是我去看好像斷斷續續的，他們是不是每天都來，我看他們的紀錄中斷了好幾天，不然就是下午來。我們希望新海派出所員警能夠在晚上10點30分或11點以後來對我們的校園安全有一個維護的作用，能讓我們的學生住宿生活都能夠安全。

以上種種，最重要的是能讓我們的校園很安全，讓我們的環境能夠更好。

參、工作報告與檢討(如會議資料)

事務組工作報告

- 一、完成校園環境整潔美化、花木修剪。
- 二、完成校園排水溝污泥清除沖洗消毒。
- 三、完成全校飲用水、水塔清洗。
- 四、完成全校教室地板、鋁門窗、電風扇、日光燈罩清洗、課桌椅清潔及包裝紙清除。
- 五、完成忠孝樓及學輔中心行政單位地板清潔打蠟。



二、完成綜合大樓 E52、E53 及圖書館 405、406 語言教室地板清潔打蠟。

三、完成中庭花園及網球場邊休憩椅保養維護。



四、完成信義樓、和平樓遮陽板清洗。

九、完成資源回收站屋頂清理、花圃培植區整頓。

十、完成圖書館後停車棚洩水管清理。

十一、完成誠信館後圍牆旁樹枝修剪。

十二、完成綜合大樓 E01-E04 教室大學椅淨空。

十三、完成和平樓、仁愛樓教室桌椅數量調整。

十四、完成圖書館後倉庫及停車棚拆除搬遷至誠信館後方。

十五、運動場草坪及忠孝大樓中庭前花園更植。

十六、全校聖誕燈全面換新。



十七、「全校垃圾桶分類之外觀貼紙」統一位置與更換。



十八、暑假期間進行之教室課桌椅更換（木質桌椅汰換優先），綜合大樓、仁愛大樓，並調整補足至其他教室、活動之用。

十九、暑期 100 年 8 月 26 日~100 年 9 月 2 日完成水塔清洗：

（一）仁愛大樓水塔共計3座。

（二）和平大樓水塔共計3座。

（三）信義大樓水塔1座。


（四）圖書館水塔共計2座。

（五）學生宿舍水塔共計2座。

（六）司令台水塔共計4座。

（七）綜合大樓水塔共計4座。

(八)人文大樓水塔共計3座。



二十、處理網球場旁榕樹樹根感染褐根病。



二十一、學務處於本年 9 月 21 日舉辦「再見老樹生命教育」
主題之活動，活動圓滿成功，有多家媒體報導：

(一)國立教育廣播電台

(二)中央社

(三)中廣新聞網

(四)聯合報

(五)臺灣時報

(六)蘋果日報

(七)自由時報

(八)台灣新生報




二十二、為減低對「教學」、「鄰居」之干擾，利用每週三下午3:30學生社團活動時段，執行「樹葉噴掃」工作，美化校園環境。

二十三、8月3-17日計有18位陸生蒞校，事前完成該住宿環境與設備之整理與補強，讓陸生能有賓至如歸的感受。

二十四、完成「教室用電原則」、「公務車派遣辦法」，行政會議通過。

二十五、依據校長指示，利用「暑假職員講習」時，計19位工友同仁，取得「CPR」證照乙張之要求。

二十六、100年8月16日完成100年度民防團隊及自衛消防編組演練。



營

繕組工作報告

- 一、完成綜合教學大樓冷氣網換洗。
- 二、完成全校各教室門窗及大學椅木質課桌椅桌面污漬清理、油漆。
- 三、完成網球場鋪面整理。



四、辦理宿舍衣櫃及床鋪整修工程。

五、完成辦理忠孝大樓外牆粉刷。



六、完成辦理圖書館屋頂 PU 防水整修工程。

七、完成全校冷氣檢修及保養。

八、完成全校各教室門窗、門鎖、百葉窗、課桌椅、燈具、電扇、螢幕、廣播器、擴音機、投影機及講台檢修。

九、完成仁愛樓冷氣更換。

十、完成綜合大樓、人文大樓、和平大樓、圖書館教師研究室隔間施工。

十一、和平大樓 1 樓重新整修。

十二、推廣中心辦公室整建外牆磁磚之施作。



十三、和平大樓一樓男廁整修：



十四、和平大樓一樓無障礙廁所整修：



十五、和平大樓二樓女廁整修：



十六、仁愛大樓一樓男廁整修：



十七、為方便肢體障礙學生進出「忠孝大樓後方」中庭草坪，在其入口走道路面之施作維持平整，以維安全。

十八、誠信館重新整修。



十九、「高爾夫球練習場」之填土整平工程，以維師生授課安全。

二十、檢視全校「麥克風海綿套及防滾動6角型膠套」檢視與更換。



二十一、學生宿舍大門換新並加裝感應器。



進修部環安衛執行情形

一、進修部舉辦舊書交流活動



二、進修部於進修報報雙週刊中宣導：行政院環保署將於 100 年 5 月 1 日起實施「一次用外帶飲料杯源頭減量及回收獎勵全實施方式」，購買貼售裝填飲料，隨身自備環保杯優惠活動；如無法實施優惠顧客之店家可持 2 個飲料空杯換取回收獎勵金 1 元，請同學養成自備環保杯習慣，響應節能減碳。



三、利用各種會議宣導，請任課老師於下課後實施一分鐘清潔運動及關閉各種電源。

四、夜間由學務組宣導，請學生離開教室、走廊、廁所，至指定吸煙紓壓區，避免影響其他同學上課。



學務處宣導事項

一、預防登革熱



二、防制校園霸凌



三、餐飲衛生意見箱



四、防空避難處所

防空避難處所		
編號	DZA00522 號	
管理人	致理學院	
總容量	953	人
分配	自用	800 人
	附近居民	50 人
	流通人口	103 人
新北市政府警察局製		

五、要求保全人員除加強巡邏外，如發生校安情事，應即時通報「校安中心」適時處理。

肆、臨時動議：

總務長：

關於在洗手間的綠色植物，事實上不只清洗，事務組也新增了好幾個盆栽，洗手檯也都加以美化。

監視器不只軍訓室也為性別平等教育來做，也為校園安全做，可不可以把我們做的方式再來報告一下，讓我們軍訓室了解一下目前情況。

暑假工友幫忙搬研究室，工友同仁是體力型的勞動，連續工作很長的時間後體力一定會下降，我們暑假有一位工友同仁在一直趕工的情況下，推著小貨車上一個斜坡的時候，推到後來沒力了，貨車就這樣撞回來就撞傷了，請同仁幫多體諒！另外這一陣子我們將全校的垃圾桶外觀的貼紙全面更換，最近又接到需求說希望連垃圾筒也能換外觀，我們盡量加強，請事務組盡快把外面垃圾桶的樣式給校長挑，要配合學校的評鑑。

洗水塔是我們學校很重要的工作，我們一學期洗 1 次，在洗的同時一定會拍照存證，而且會現場檢測，當然後續跟我們飲水機的安全也是有非常密切的關係，我們也感謝衛保組的每年抽檢動作。環安衛這個工作以前都著重在器材上，其實我參加過很多次這樣的會議，教育部推動的方向希望全校參與，我們也很感激這一、二年來，衛保組幫我們做了很多，其他各單位也陸陸續續加入這個團隊。環安衛未來應該是一個全校性的工作，如果只有總務處來做，將來很可能會有缺失，我們學校正在改進中，該有的課程有了，該有的宣導有了，在全校推動的層面上可能還是有需要改進的地方，不過在這一次的成果裡面，衛保組才剛剛做了能源教育，像這一類的如果將來可以把它都列

進來的話，對我們會更好，對我們環安衛的工作更有幫助。

另外在和平樓 2 樓的女廁那邊很有特色，就是洗手台旁邊可以養小魚。一開始我有也點猶豫跟反對，做好以後再去看真的很漂亮，昨天晚上我巡視校園時，我發現學生下課居然在那邊拍照留念，而且一群人帶著人去廁所參觀說要去看魚，很有趣！我在旁邊觀察他們對那個東西使用的感覺，同學們蠻喜歡像這種新奇的東西。

用水的部分，已接近穩定正常。前 2 年因為新大樓剛落成，單位用水陸陸續續有增加，但是這幾個月看下來年度做一些比較是較正常了。我們還是希望請營繕組幫忙，如果水龍頭的節水器壞掉，就盡量主動維修。

事務組劉昭亭：

本校監視器錄存畫面皆保留一個月，監視器如有損壞電話通知廠商隨即處理，平常每週都會來校檢查一次，通聯電話每月每棟樓定期檢測一次，緊急按鈕每月抽檢一次。

衛保組組長：

記得上一次我們環安會也有提到使用環保餐具的問題，如果會議有備午餐的話都附加說明「請自備環保餐具」，後來也有請事務組發個 e-mail 給全校的老師，可是發現這方面實行的效果不是很好。衛保組一直在推動能源教育，尤其在這一年來在推動一個「5 動環保護健康」。

學生方面可能較無法強制執行，但老師皆是成年人，希望能夠強制執行以下 3 點：

- 一、希望不要使用免洗筷。
- 二、上下 3 樓走樓梯。
- 三、一週一天無肉日。

軍訓室許百良主任：

監視器的主機房內只有一台降溫冷氣 24 小時在運轉，希望能夠再增設一台，並且裝設切換器輪流運轉，以保主機室之安全。

新海派出所有反映他們勤務也很多，每天巡邏可能要再與派出所協調。

學生宿舍之天花板塊一直掉落，希望能夠全面檢修一次，尤其是 2 樓樓梯間。

營繕組：(一)主機房的冷氣會請廠商來現場評估。

(二)該補救的部分已補強，會掉落的部分也已全數敲下。

會後再到現場勘查。

學務組梁組長：

1. 舊書交流用了三星期之時間進行，活動順利完成。
2. 校園夜間的燈光似乎有些地方需要檢修，希望能夠盡快完成修理，以因應評鑑。

3. 綜合教學大樓的警報器會突然響起，希望能夠派請專業人士到現場檢修。

總務長：因近期氣候不良，燈光之維修須等好天氣施工。

吳家青：綜合教學大樓的警報器會突然響起廠商已來檢視多次，會後再請廠商檢視。

圖資中心主任：

近期學校電費一直成長，政府一直在推動『綠色機房』，今年開始圖書館也開始推動『虛擬主機』來響應政府之政策。主機房的熱氣一直無法散熱，但冷氣卻一直不斷吹入，造成機房內冷熱氣混合，希望未來能夠將冷熱氣分開來，先將熱氣用抽風機排出再放送。

伍、臨時動議

陸、主席指(裁)示

綜合大樓警報器應妥善處理、並列入紀錄。

柒、散會