

室內空氣品質公告場所定期檢測結果

公告場所編號	202-02-03-0023	檢驗測定結果	
公告場所名稱	致理科技大學	採樣點 1	<ul style="list-style-type: none"> ◆ CO₂ = 504ppm (合格) (<1000ppm) ◆ PM₁₀ = 26µg/m³ (合格) (<75µg/m³) ◆ 甲醛=ND (<0.015ppm) (合格) (<0.08ppm) ◆ 空氣中細菌<18CFU/m³ (合格) (<1500CFU/m³)
管制室內空氣 污染物項目	1.二氧化碳(CO ₂) 2.甲醛(HCHO) 3.粒徑小於等於十微米之懸浮微粒(PM ₁₀) 4.細菌(Bacteria)		採樣點 2
室內空氣污染 物採樣點	採樣點1：圖書館四樓南側閱覽室 採樣點2：圖書館三樓南側閱覽室 採樣點3：圖書館二樓西側閱覽室	採樣點 3	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 空氣中細菌=62CFU/m³ (合格) (<1500CFU/m³)
定期檢測日期	中華民國109年5月14日至15日	檢測結果 報告書	
檢驗測定機構	清華科技檢驗股份有限公司		